



O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Horní Beřkovice, že v termínu

duben/2019 – červenec/2019

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší umístění nového betonového
sloupu pro stávající kabelové vedení NN, dle
projektu vypracovaného společností
OMEXOM GA Energo, s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004.

Případná majetková újma na
nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ-49196812
Tel.: 373 303 184

► **OMEXOM GA Energo s.r.o.**
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

HI. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatelé: Zdeněk Židek - Václav Hubáč - Ing. Aleš Uldrych





**k.ú. Horní Beřkovice
obec Horní Beřkovice**

Napěťová soustava: TN-C 3 PEN stř. 400V, 50Hz
 Ochrana před nebezpečným dotykem:
 - živých částí: polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000 - 1
 - neživých částí: automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků dle PNE 33 0000 - 1
 Námrazová oblast: NO


- trasa stáv. podzemního vedení GridServices - STL
- trasa stáv. podzemního vedení SEVK - vodovod
- trasa stáv. podzemního vedení SEVK - kanalizace
- trasa stáv. podzemního vedení CETIN

Stáv. podzemní zařízení - před zahájením zemních prací ručně vyčistit !!!

Trasa nového kabelového vedení je cca 7 m.

- nový bet. sloup 9/3 - č.b. 22
- nová přípojková skrťň SP100/NVPIIP - na sloup (SjZ 172)
- nový kabel AYKY 4x16 mm² - HDV
- stáv. čiměr ve zdi budovy č.p. 172

Jednopolové schéma jistiění



Horní Beřkovice Souřadnice GPRS: N 50°21'22.08" E 14°20'53.66"

Akce:	LT - H. Beřkovice - vymstění p.b. č. 295 číslo stavby: IE-12-4006067	
Investor:	ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV	Firma: OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sřtřině 1929/8 CZ - 323 00 Pízeň - Bolevec Tel.: 373 303 111
Výkres:	Koordinační situační výkres	Měřítko: 1:500
Zodp. projektant:	Dvořák Jaroslav	Datum: 02/2019
Projektant:	Dvořák Jaroslav	Číslo výkresu: 2